

四川省第二退役军人医院消防水箱更换项目报价单						
序号	项目名称	项目内容	数量	单价	合价	备注
1	成品消防水箱	1、不锈钢消防水箱； 2、尺寸:3000*3000*2500mm； 3、箱板厚度为:顶板≥1.2mm,底板≥2.0mm,侧1板≥2.0mm,侧2板、3板≥1.5mm； 4、包括水箱标准配件:进水管头、出水管头、溢水管头、排污管头、碳钢法兰或内丝接口、人孔盖、外爬梯、透明管液位计、避雷针等5.其他:满足设计及现行施工技术； 5、满足《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017，国标图集12S101 矩形给水水箱等设计要求。	1			
2	原消防水箱拆除	原不锈钢消防水箱3000*3000*2500mm拆除	1			拆除时需提供临时储水，保障消防喷淋系统正常使用
3	合计：					